



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
3^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό
Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση: Μαματσίου 1
Τηλέφωνο 2461352639
E-mail: s.parharidis@mamatsio.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον
Υπ' αριθμ.Ν.4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021)
Αρ.πρ. 24

Το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο» έχοντας υπόψη:

- Α. Τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 (Α'147) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/24/ ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Β. Την με αρ.πρωτ. 292/26-07-2024 ΑΔΑ:ΨΑΣ64690ΒΣ-ΨΡ0, ΑΔΑΜ:24REQ015259060 απόφαση Δ.Σ. για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της πρόσκλησης για την ανάδειξη αναδόχου «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης (ανελκυστήρες- πυροσβεστήρες)», για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ».
- Γ. Την υπ'αρ.πρωτ.10170/07-08-2024, ΑΔΑ:ΨΨ514690ΒΣ-ΡΑΗ,Α/Α 1604 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
- Δ. Την υπ'αρ.πρωτ.10169/07-08-2024, ΑΔΑ:9ΞΓΙ4690ΒΣ-6ΥΕ,Α/Α 1603 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Απευθύνουμαι

Πρόσκληση υποβολής σφραγισμένων προσφορών

Ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών και συντήρησης (ανελκυστήρες- πυροσβεστήρες) CPV:50000000-0 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο».

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 6.500,00€ με Φ.Π.Α. (5.500,00 συμπερ. Φ.Π.Α. για συντήρηση ανελκυστήρων και 1.000,00€ συμπερ. Φ.Π.Α. για συντήρηση πυροσβεστήρων) και βαραίνει την με ΚΑΕ: 0879.01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024.

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1	Πυροσβεστήρες	1.000,00€
2	Ανελκυστήρες	5.500,00€

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της **πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής.**

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης της μέχρι τρεις (3) μήνες από τη λήξη της με απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», με τις αντίστοιχες προσφερόμενες τιμές του Αναδόχου και το ίδιο φυσικό αντικείμενο.

Προσφορές μπορούν να κατατίθενται για το σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών (1, 2,), ή για ορισμένες μόνο από τις υπηρεσίες αλλά για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητάς τους και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνουν την εκτιμώμενη τιμή της έκαστης υπηρεσίας. (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ)

Η σύμβαση λύεται αυτόματα σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης από ενιαίο διαγωνισμό που θα διενεργηθεί από την ΕΠΥ ή από την 3η Υ.ΠΕ. ή από εξουσιοδοτημένο φορέα αρμοδιότητάς της. Η λύση της σύμβασης για τον παραπάνω λόγο δε θα επιφέρει καμία περαιτέρω αξίωση από τον Προμηθευτή.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σε σφραγισμένο φάκελο την προσφορά, στο πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο» (Κ.Μαματσίου 1, Κοζάνη, Τ.Κ.50100) ως την **Παρασκευή 23-08-2024** και ώρα 15:00 μ.μ. αναγράφοντας:

- 1.Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
- 2.Περιγραφή της πρόσκλησης
- 3.Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
- 4.Τα στοιχεία του αποστολέα
- 5.Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ»

Προσφορές που θα υποβάλλονται στην υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την **Δευτέρα 26 Αυγούστου** και ώρα 10:00 από την αρμόδια υπηρεσία και οι εν λόγω προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή.

Ισχύς προσφορών: Ο χρόνος ισχύς των προσφορών είναι 360 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας της πρόσκλησης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:**

1. Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
2. Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχτηκε σύμφωνα με αυτούς.
3. Παιραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού.
4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 360 ημέρες ημερολογιακές προσμετρώμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Τεχνική προσφορά: Όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το Παράρτημα Α' της παρούσας. Οποιοδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης.

Οικονομική προσφορά: Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης. Προσφορές που ζητούν την απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δε γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει επίσης τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4412/2016.

α. **Απόσπασμα ποινικού μητρώου.** Που εκδίδεται έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών

(Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. **Φορολογική ενημερότητα.** (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά το χρόνο υποβολής του).

γ. **Ασφαλιστική ενημερότητα.** (άρθρο 80 παρ.2 του ν.4412/2016). Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά το χρόνο υποβολής του.

δ. **Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό** της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί ως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα(10) ημερών από τη σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη των συμμετεχόντων.

Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου. www.mamatsio.gr στην διαδρομή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις-προσφυγές κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127,205&205Α του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΛΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Γενικοί όροι

1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα οργανωμένο και στελεχωμένο τεχνικό τμήμα το οποίο θα παρέχει ταχεία και αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη. Θα κατατεθούν στην Τεχνική προσφορά η διεύθυνση της εγκατάστασης, το απασχολούμενο τεχνικό προσωπικό και η εκπαίδευση αυτού, ο τεχνολογικός εξοπλισμός, τα μεταφορικά μέσα και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο.

Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Βόρεια Ελλάδα οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού:

α) να εκθέσουν στην τεχνική τους προσφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες του Νοσοκομείου.

β) να δηλώσουν εγγράφως ότι δεν θα γίνεται εκ μέρους τους καμία ιδιαίτερη χρέωση (έξοδα μετακίνησης – διαμονής κλπ του τεχνικού τους προσωπικού) για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.

2. Ο ανάδοχος θα καταθέσει αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης-τεκμηρίωσης για τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών τουλάχιστον.

3. Ο ανάδοχος θα καταθέσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (Άδειες άσκησης, εξουσιοδοτήσεις εταιρειών, κ.λ.π.) που θα πιστοποιούν τις γνώσεις των τεχνικών που θα εκτελούν εργασίες στα συγκεκριμένα μηχανήματα.

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέρχεται εντός 12 ωρών από την έγγραφη ή προφορική κλήση του νοσοκομείου για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης που θα παρουσιαστεί στις εγκαταστάσεις.

5. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν γνώση των πραγματικών συνθηκών λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του νοσοκομείου και υποχρεούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους σε περίπτωση που υφίσταται κατά την άποψη τους, σοβαρό πρόβλημα στην λειτουργία κάποιας εγκατάστασης.

6. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την σύμβαση του αναδόχου.

7. Ο τεχνικός της Αναδόχου εταιρείας, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι κάποιο υλικό ή υλικά εκτός της σύμβασης συντήρησης χρήζουν επισκευής ή αντικατάστασης, για να αποφευχθούν πιθανές βλάβες ή μείωση της απόδοσης της λειτουργίας, θα ενημερώνει εγγράφως την Υπηρεσία μας για την ανάγκη αντικατάστασής τους.

8. Οι προγραμματισμένες επισκέψεις θα πραγματοποιούνται εργάσιμες ημέρες και ώρες και κατόπιν συνεννόησης μεταξύ της Υπηρεσίας μας και της Αναδόχου εταιρείας, η οποία θα πρέπει να γίνεται μία τουλάχιστον εβδομάδα νωρίτερα. Οι συνεννοήσεις αυτές θα γίνονται εγγράφως. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα γίνονται υπό την επίβλεψη της Υπηρεσίας μας.

9. Το κόστος των προς αντικατάσταση εξαρτημάτων της εγκατάστασης (ανταλλακτικά/υλικά) λόγω προληπτικής συντήρησης, καθώς επίσης και τα αναλώσιμα υλικά θα βαρύνει τον ανάδοχο.

- 24PROC015268221 2024-08-08
10. Σε περίπτωση έκτακτης βλάβης το κόστος των προς αντικατάσταση εξαρτημάτων της εγκατάστασης (ανταλλακτικά) και το κόστος της εργασίας πέραν των προβλεπόμενων εκτάκτων επισκέψεων, καθώς επίσης και τα αναλώσιμα υλικά θα βαρύνουν το Νοσοκομείο.
 11. Όλα τα αναλώσιμα ανταλλακτικά που θα αντικαθίστανται θα παραδίδονται στην τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου.
 12. Τα λιπαντικά που θα αντικαθίστανται θα παραλαμβάνονται από τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή διαχείρισή τους.

	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ				
	Σ				
	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	6 ΚΙΛΑ ΣΚΟΝΗΣ	12 ΚΙΛΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ	12 ΚΙΛΑ ΣΚΟΝΗΣ	5 ΚΙΛΑ CO2
ΠΑΛΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ	2005, έγινε υδρ. δοκ. 2017	5			
ΠΑΛΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ	2006, έγινε υδρ. δοκ. 2017		5	4	6
ΠΑΛΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ	2007, έγινε υδρ. δοκ. 2017	47			
ΠΑΛΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ	2008	1			
ΠΑΛΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ	2009	1			
ΠΑΛΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ	2014			2	
ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ	2013	48		2	7
ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ	2019	8			
	Σύνολο	110	5	8	13

ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

45 κιλών CO2	Τεμάχια 26
16 κιλών τύπου F	Τεμάχια 1
9 κιλών τύπου F	Τεμάχια 1
25 κιλών σκόνης	Τεμάχια 1
50 κιλών σκόνης	Τεμάχια 1
FM-200	Τεμάχια 1
FK -5-1-12	Τεμάχια 1

ΨΥΧΑΡΓΩ

Σ

	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ			
	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	6 ΚΙΛΑ ΣΚΟΝΗΣ	12 ΚΙΛΑ ΣΚΟΝΗΣ	5 ΚΙΛΑ CO2
ΨΥΧΑΡΓΩ Σ	2007, έγινε υδρ. δοκ. 2017	9	3	1
	Σύνολο	9	3	1

Ο ετήσιος έλεγχος θα περιλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο καλής λειτουργίας όλων των πυροσβεστήρων, τον εντοπισμό και τη διάγνωση πιθανών βλαβών ή φθορών και την αποκατάσταση αυτών, όπως και κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την σωστή λειτουργία των πυροσβεστικών μέσων του Νοσοκομείου.

Η αναγόμωση θα γίνει σε δύο συνεχόμενα στάδια, έτσι ώστε το Νοσοκομείο να μην μείνει ακάλυπτο από πυροσβεστικά μέσα.

Μετά το πέρας των εργασιών θα υποβάλλεται γραπτή έκθεση για την κατάσταση των πυροσβεστικών μέσων του Νοσοκομείου. Επίσης θα υποβάλλεται και Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η υπεύθυνη για τον έλεγχο – συντήρηση – αναγόμωση εταιρεία οφείλει να αποκαταστήσει με ιδίους πόρους τυχόν βλάβες ή ζημιές, που οφείλονται στη δική της υπαιτιότητα, στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και θα έχει την αστική και την ποινική ευθύνη για την καλή λειτουργία των πυροσβεστήρων.

Η εταιρεία υποχρεούται στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης -αναγόμωσης των πυροσβεστήρων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τις διαδικασίες επανελέγχου-συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων : υπ' αριθμ. 618/43/13-01-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 52/Β/20-01-2005), υπ'αριθμ.17230/671/29-07-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1218/Β/01-09-2005), υπ' αριθμ.12β/2010 Πυρ. Διάταξη (ΦΕΚ 546/Β/29-04-2010), υπ' αριθμ. 12/2012 Πυρ. Διάταξη (ΦΕΚ 1794/Β/06-06-2012) οποιαδήποτε επιπλέον ισχύουσα νομοθεσία περί συντήρησης-αναγόμωσης πυροσβεστήρων, καθώς οδηγίες και προδιαγραφές εργοστασίου κατασκευής.

Η εταιρεία παρέχει εγγύηση για την ορθή λειτουργία των πυροσβεστήρων που έχουν αναγομωθεί – συντηρηθεί για διάστημα ενός έτους.

Ο Διαγωνιζόμενος με δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικά επάρκειας αρμοδίου ατόμου και αναγνωρισμένης εταιρείας σε ισχύ) θα αποδεικνύει την τεχνική του επάρκεια-εξειδίκευση στον περιοδικό έλεγχο, στην συντήρηση και στην αναγόμωση των πυροσβεστήρων.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συλλέξει τους πυροσβεστήρες καθώς και να τους επανατοποθετήσει με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Ο Ανάδοχος, κατόπιν τακτικής επίσκεψης και εφόσον διαπιστωθούν τυχόν παρατηρήσεις, υποβάλλει σχετικό υπόμνημα.

Οι πυροσβεστήρες θα κρεμαστούν στους υπάρχοντες αντιστοίχους γάντζους και όπου αυτοί δεν υπάρχουν θα τοποθετηθούν νέοι γάντζοι ανάρτησης.

Σε περίπτωση αντικατάστασης/τοποθέτησης ανταλλακτικών (όπου χρειαστεί), τα ανταλλακτικά να είναι πιστοποιημένα.

Η εταιρεία θα φροντίσει να έχει τα απαραίτητα τροχήλατα μεταφοράς εκτός και εντός του Νοσοκομείου, καθώς και οτιδήποτε άλλο μέσο χρειαστεί (πχ. σκάλα).

Τα ανταλλακτικά που κρίνονται ακατάλληλα θα αλλαχθούν, πάντα μετά από ενημέρωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Οι πυροσβεστήρες που θα κριθούν ακατάλληλοι θα καταστραφούν και θα δοθεί υπεύθυνη δήλωση με τους αριθμούς των πυροσβεστήρων που αποσύρονται.

Ο Ανάδοχος οφείλει σε εμφανές σημείο εντός όλων των πυροσβεστήρων που (σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία) είναι απαραίτητο να ανοιχθούν κατά τον έλεγχο – συντήρηση – αναγόμωση να αναγράψει το έτος 2023, έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι οι πυροσβεστήρες έχουν ανοιχτεί. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα, δειγματοληπτικά να ανοίξει κάποιους πυροσβεστήρες έτσι ώστε να διαπιστώσει την υλοποίηση της παραπάνω εργασίας.

Η προσφορά θα υποβληθεί ως εξής:

1. τιμή ανά τεμάχιο πυροσβεστήρα για τον έλεγχο-συντήρηση του πυροσβεστήρα
2. τιμή ανά Kg υλικού αναγόμωσης
3. τιμή ανά τεμάχιο και είδος πλήρως λειτουργικού πυροσβεστήρα για τους πυροσβεστήρες που χρήζουν αντικατάστασης

3. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Στα κτίρια αρμοδιότητας του Νοσοκομείου λειτουργούν οι εξής ανελκυστήρες:

- Πτέρυγα 1 Νοσοκομείου,
 - υδραυλικός ανελκυστήρας φορείων
 - υδραυλικός ανελκυστήρας ατόμων
 - υδραυλικός ανελκυστήρας ατόμων Ψυχιατρικής
 - ηλεκτρική ανυψωτική τράπεζα μαγειρείων
- Πτέρυγα 2 Νοσοκομείου,
 - ηλεκτρικός ανελκυστήρας φορείων
 - ηλεκτρικός ανελκυστήρας σκουπιδιών
 - ηλεκτρικός ανελκυστήρας κλιβάνου – χειρουργείων

Ο Ανάδοχος οφείλει να διενεργεί την προληπτική συντήρηση ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια του Νοσοκομείου, σύμφωνα με κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης, διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, όπου ενδεικτικά και μη περιοριστικά αναφέρονται τα κάτωθι: ΦΕΚ 815/Β/11-09-1997, ΦΕΚ 291/Β/8-03-2002, ΦΕΚ 1797/Β/09-12-2005, ΦΕΚ 2604/Β/ 22-12-2008,

Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει κατά το στάδιο υπογραφής σύμβασης στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο) του ίδιου και του προσωπικού του, τα οποία θα ισχύουν σε 24ωρη βάση.

Κατά την ισχύουσα νομοθεσία για τα κτίρια Νοσοκομείων, απαιτείται συντήρηση δυο φορές τον μήνα.

Οι ανελκυστήρες του Νοσοκομείου έχουν κρίσιμες λειτουργίες, επομένως απαιτείται επιφυλακή του Αναδόχου σε 24ωρη βάση με απόκριση εντός 30 λεπτών από την κλήση για συνδρομή λόγω βλάβης.

Σε περίπτωση εγκλωβισμού ο ανάδοχος υποχρεούται να σπεύσει άμεσα στο Νοσοκομείο.

Ο Ανάδοχος οφείλει στο στάδιο υποβολής προσφορών να προσκομίσει επί ποινή απόρριψης επικυρωμένα και πρόσφατα αντίγραφα αδειών συνεργείου συντηρητή ανελκυστήρων από την Δ/ση Βιομηχανίας ΠΕ Κοζάνης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί για κάθε ανελκυστήρα αριθμημένο Βιβλίο Συντήρησης, θεωρημένο από Αρμόδια Υπηρεσία. Στο Βιβλίο αυτό θα αναγράφονται τα στοιχεία του ανελκυστήρα, βλάβη, αντικατάσταση εξαρτήματος, προγραμματισμένη συντήρηση ή έκτακτη επισκευή. Όποια εργασία προληπτικής συντήρησης ή έκτακτης επισκευής ή αντικατάστασης υλικών, θα αναγράφεται στο εν λόγω βιβλίο και θα υπογράφεται από τον Ανάδοχο και τον υπεύθυνο τεχνικό του Νοσοκομείου.

Προκειμένου να πραγματοποιήσει περιοδική συντήρηση ή έκτακτη επισκευή, ο Ανάδοχος θα ενημερώνει τον υπεύθυνο τεχνικό του Νοσοκομείου, ελλείψει αυτού τον τεχνικό βάρδιας ή την εφημερεύουσα νοσηλεύτρια (απογεύματα, αργίες κλπ). Κατά την αποχώρηση ο Ανάδοχος θα ενημερώνει αρμοδίους υπαλλήλους.

Σε περίπτωση φυσιολογικής φθοράς εξαρτημάτων ή τυχαίας βλάβης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε επανορθωτικές ενέργειες, χωρίς επιπλέον αμοιβή παρά μόνο με την ήδη συμφωνηθείσα.

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση φυσιολογικής φθοράς εξαρτημάτων ή τυχαίας βλάβης δεν βαρύνεται με το κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν απαιτούνται για κάποια επισκευή, και τα οποία θα του τα προμηθεύει ο Εργοδότης (Νοσοκομείο), κατόπιν σχετικής έγγραφης αιτήσεως του Αναδόχου και έγκρισης της αναγκαιότητας των ανταλλακτικών από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει την αξία των καινούργιων υλικών / ανταλλακτικών που θα τοποθετηθούν, δύναται δε να διενεργήσει έρευνα αγοράς και να προμηθευτεί τα ζητούμενα ανταλλακτικά απευθείας από την αγορά.

Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό και τα απαραίτητα όργανα και υλικά για την συντήρηση των ανελκυστήρων επί τόπου του έργου.

Σε περίπτωση που κληθεί ο Ανάδοχος από το Νοσοκομείο προς αποκατάσταση βλάβης - επιδιόρθωση και δεν προσέλθει έγκαιρα θα επιβάλλεται σ' αυτόν ποινική ρήτρα 88,04 €, το ποσό αυτό θα παρακρατείται από τη μηνιαία αποζημίωσή του. Στην περίπτωση δε που δεν προσέλθει έγκαιρα για δεύτερη φορά το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα για μονομερή λύση της σύμβασης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα απαραίτητα όργανα και υλικά για τη συντήρηση και την επισκευή των ανελκυστήρων.

Α /Α	ΠΕΡΙΓΡ ΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙ ΑΣ	ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΕΚΑΠΤ Υ	ΚΩ Δ. ΠΑ ΡΑΤ.	ΤΙΜ Η ΠΑ ΡΑΤ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ ΑΣ χωρίς Φ.Π.Α.	Φ. Π.Α. (...%)	ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΤΙΜΗ χωρίς Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α.
1									
2									
3									
	ΣΥΝΟΛΟ								