



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» - «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
ΦΟΡΕΑΣ : Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Πτολεμαΐδα : 24.02.2016
Αριθμ.Πρωτ. : 2689

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Θέση Κουρί
Πληροφορίες: Βασιλική Γρίβα
Τηλέφωνο 2463351309
/ FAX : 2463022782
E-mail : prometh@otenet.gr

ΠΡΟΣ: Ν.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ

ΘΕΜΑ:«Παροχή Διευκρινήσεων σχετικά με το Υποέργο1 " Διακήρυξη 13/2015 για την "Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστημάτων Ηλιακών Συλλεκτών Κενού και Μετρητικού Εξοπλισμού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης και υποβοήθηση της θέρμανσης με την υπολειπόμενη θερμική ενέργεια του Γενικού Νοσοκομείου «Μαμάτσειο - Μποδοσάκειο» στη Δυτική Μακεδονία»»

ΣΧΕΤ:Το από 19.02.2016 έγγραφόσας

Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού σημειώνουμε τα ακόλουθα:

1. Είναι αποδεκτοί και οι συλλέκτες τύπου θερμοσωλήνα (heatpipes) καθώς και οι συλλέκτες τύπου U.
2. Στο ΜΕΡΟΣ Β' ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Έκδοση 1.0/10-8-2015 στην περιγραφή του ηλιακού συλλέκτη αναφέρεται, Σελ. 5 σειρά 6, «Δυνατότητα αντικατάστασης των σωλήνων χωρίς εκκένωση του κυκλώματος του συλλέκτη».
Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ισχύει υποχρεωτικά για τους θερμοσωλήνες.
Στους συλλέκτες τύπου U θα γίνει αποδεκτή η «Δυνατότητα αντικατάστασης των συλλεκτών χωρίς εκκένωση του κυκλώματος των ηλιακών» (εγκατάσταση διακοπτικού υλικού σε κάθε συλλέκτη).

ΕΠΙΣΗΣ:

1. Διευκρινίζεται ότι στο ΜΕΡΟΣ Β' ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Έκδοση 1.0/10-8-2015, σελ.10, στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών του ηλιακού συλλέκτη, γραμμή 6, το «FrUL»αντιστοιχεί στο «a_{1a}»κατά EN 12975.Η παρούσα διευκρίνιση ισχύει και για το Φύλλο Συμμόρφωσης.

2. Διευκρινίζεται ότι στο ΜΕΡΟΣ Β' ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Έκδοση 1.0/10-8-2015, σελ.10, στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών του ηλιακού συλλέκτη, γραμμή 7, το «Θερμοκρασιακός συντελεστής FrUL» αντιστοιχεί στο «a_{2a}»κατά EN 12975.Η παρούσα διευκρίνιση ισχύει και για το Φύλλο Συμμόρφωσης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΝ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**